


安特检测
ANTE TESTING

报告编号：RH20241128002

检 测 报 告

项目名称	半年度循环水检测
项目编号	AT-HJ-2411-139
检测类别	委托检测

检 测 报 告

样品描述	玻璃瓶采样，无色，无味，清澈液体。	样品数量	250mL×3
主要检测设备	总有机碳分析仪(170106074)		

检测项目	检测结果			备注
	H20241128002-01	H20241128002-02	H20241128002-03	
总有机碳，mg/L	17.4	18.8	14.0	/
检测报告说明	低于检出限时，报告显示使用方法的检出限值+L 表示			

本页以下空白

	无味，清澈液体	样品数量	250mL*3
主要检测设备	总有机碳分析仪(170106074)		
采样点位置	循环水2号出口	工况负荷（%）	80
检测项目		检测结果	

检测报告

附表一：检测依据

项目	检测标准编号	方法名称	检出限
[redacted]	HJ501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化[illegible]	[illegible]

